TELCOMEST SA
Sediul Societatii
Str. Jandarmeriei, 22,
Vladimirescu (Arad) ROMANIA

Telefon 0257 259944
Fax 0257 259944
Internet: www.telcomest.ro
e-mail: branch@telcomest.ro

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C2776
ISO 9001

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, **SC TELCOMEST**, in conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și a prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor, declarăm pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: **Separator de grasimi- ECO DIS 0,5** in conformitate cu standardul : **SR EN 1825/1-2005 :** Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității .

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Rezultatele obtinute
Dimensiuni generale : -diametru racord intrare -diametru racord iesire -latime separator -lungime separator -diametrul capac vizitare -inaltime separator	SR EN 1825-1/2005	-	40 40 39 cm 29 cm 140 34 cm
Etansietate	SR EN 1825-1/2005	Fara scurgeri	Fara scurgeri
Comportare structurala	SR EN 1825-1/2005	Fara pierderi de presiune si lichide	Fara pierderi
Durabilitate -rezistenta la tractiune la limita de curgere	SR EN ISO 527-2/2000	≥ 14 MPa	16,376Mpa
-deformatiile la tractiune la limita de curgere		≤ 25 %	10,666%
-alungirea la rupere		≤ 80 %	10,796%